

Bilaga till utlåtande

BILAGA TILL SB 1 - MARK 1

TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING

Typ av besiktning (1)

Slutbesiktning

Besiktningens omfattning (2)

Beläggningsarbeten Adamtorps Samfällighet. Besiktningen omfattar samtliga arbeten i entreprenaden.

Tid för besiktningen (3)

2022-05-04

Entreprenaden samt parterna (4)

Entreprenaden

Objekt: Beläggningsarbeten Adamtorps Samfällighet, Ljungsbro

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Parterna

Beställare: Adamtorps Samfällighet

Entreprenör: Svevia AB

Besiktningsmannen med uppgift om vem som utsett denne (5)

Besiktningsman: Stefan Fransson, Pontarius AB, Linköping
utsedd av B.

Närvarande personer med uppgift om vem som för respektive parts talan (6)

Vid besiktningen 2022-04-27 var parterna representerade av

B Anna Gustafsson och Patrik Johansson

E Martin Johansson

Vilka förde parternas talan.

Tidigare besiktningar och provningar (9)

Utförda provningar är: -----

Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (10)

Utöver i utlåtandet angivna kontraktshandlingar har för denna besiktning följande handlingar och överenskommelser utgjort underlag: -

HS

Delar som inte är åtkomliga för besiktning (11)

Följande delar är ej åtkomliga för besiktning:

Dolda delar och dolda installationer, därom är parterna ense.

Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (13-17)

Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden.

Förklaringar

Fel markerat med

- E** anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (13).
- B** anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (14).
- G** anger att anmärkningen kontrolleras vid garantibesiktningen.
- S** anger slutlig bedömning av förhållandet som bör anstå till senare besiktning (15).
- U** anger att särskild utredning skall göras (16).
- N** anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske (17).

Markeringar med E, B, S, U eller N gäller vad som anges i utlåtandet under rubrikerna 13, 14, 15, 16 respektive 17.

E1. anger fel som E. ansvarar för i bilaga nr 1.

.1 anger ordningsnummer för anmärkningen.

Avhjälp ej efter antecknat fel innebär att parterna enats om att avhjälpande inte skall ske men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering.

Fel och brister

Generellt

E1.1 Motstöd saknas vid asfaltskanter. B och E bestämmer tillsammans var motstöd i form av grus eller växtjord +sådd behöver utföras.

/HS

Riktade brister se bilagd ritning.
Observera att bristerna bara är ungefärligt markerade

- E1.1 Jordhög ej borttagen.
- E1.2 "Kant" asfalt-grusyta.
- E1.3 Asfalten grov i ytan vid muren -förseglas.
- E1.4 Ej "toppat" vid infart.
- E1.5 Några små grova asfaltspartier-förseglas.
- E1.6 Väldigt hög asfaltskant.
- E1.7 Grova asfaltspartier-förseglas.
- E1.8 Asfalten ej borttagen från dagvattenbrunnsbetäckning.
- E1.9 Grova asfaltspartier-förseglas.
- E1.10 Grova asfaltspartier-förseglas. Kant asfalt-befintlig asfalt-**S**
- E1.11 Grovt asfaltsparti runt belysningsstolpe.
- E1.12 Skada i asfalten.
- E1.13 Grovt asfaltsparti-förseglas.
- E1.14 Dagvattenbrunnsbetäckning bitvis överasfalterad.
- E1.15 Grovt asfaltsparti-förseglas.
- E1.16 Grovt asfaltsparti-förseglas.
- E1.17 Grovt asfaltsparti-förseglas.
- E1.18 Asfalten hög mot befintlig asfalt. **S, G**
- E1.19 "Kant" asfalt-befintlig asfalt. **S, G**
- E1.20 Asfalten ej borttagen från dagvattenbrunnsbetäckning.
- E1.21 Asfaltspill ej borttaget.
- E1.22 Asfalten ej borttagen från dagvattenbrunnsbetäckning.

/13

E1.23 Grovt asfaltsparti-förseglas.

E1.24 Asfalten "dålig" vid kanten-bortskäres.

E1.25 Grovt asfaltsparti-förseglas.

Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpna om annan tid som föreskrivs i kapitel 5 § 17 skall gälla (24)

Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas utan dröjsmål senast 2022-06-01.

E. sänder signerat protokoll till B och BM på avhjälpna brister.

BM

Linköping 2022-05-04



Pontarius AB/ Stefan Fransson

BRISTER
ÅTGÄRDER
22-05-12

Stefan Fransson
Stefan Fransson